

государственное казенное учреждение
Свердловской области
«Ирбитский центр психолого-
педагогической,
медицинской и социальной помощи»
(ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП»)

Государственному инспектору
межрегионального отдела
энергетического надзора
Халикову М.М.

Директора Центра
Ильиных М.В.

623850 Свердловская область
г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 16
телефоны: 8-(34355)-6-35-42 (факс)
6-37-34

Электронный адрес: detiirbita@rambler.ru



Уважаемый Мавлют Мавлеевич!

Администрация ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП» информирует об устранении нарушений выявленных в ходе проверки 01.06.2017 г. Уральским управлением Ростехнадзора (акт проверки № Св-2261-р от 05.06.2017 г.):

№ п/п	Описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены	Отметка о выполнении
1	В учреждении отсутствует лицо, ответственное за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 1.2.3	Приказом директора Центра № 487-од от 16.10.2017 года Чащин М.А., назначен на должность техника (административно-технический персонал). Приказом директора Центра № 132-од от 23.10.2017 г. Чащин М.А., назначен лицом, ответственным за электрохозяйство Центра.

Директор ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП»

 М.В. Ильиных