



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ЕКАТЕРИНБУРГ

Межрегиональный отдел энергетического надзора

620014 г. Екатеринбург, пер Северный, 7

тел/ факс: 377-69-44/377-69-14

### ПРЕДПИСАНИЕ № Св-2261-р-П

г. Ирбит  
(наименование населенного пункта)

« 05 » июня 2017г.  
(число, месяц, год)

Руководителю Государственного казенного учреждения  
Свердловской области «Ирбитский центр  
психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи»  
М.В. Ильиных

(полное наименование организации, инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною) государственным инспектором межрегионального отдела энергетического  
надзора Халиковым Мавлютом Мавлеевичем

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) согласно распоряжения Уральского управления  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от  
17.05.2017г. № Св-2261-р «О проведении плановой выездной проверки Государственного  
казенного учреждения Свердловской области «Ирбитский центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи».

плановой выездной проверки деятельности Вашей организации по соблюдению обязательных  
требований законодательных, нормативных правовых и нормативных, технических документов в  
электроэнергетике и энергетической эффективности

(указать вид деятельности)

в присутствии инженера по охране труда Койновой Елены Юрьевны.

(должность, фамилия и инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных требований, установленных нормативными актами:

№ пп	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушений
1	2	3	4	5
1	В учреждении отсутствует лицо, ответственное за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП) п.п. 1.2.3	Приказом по учреждению назначить лицо из административно-технического персонала, ответственное за электрохозяйство, аттестованное в органах Ростехнадзора в установленном порядке.	01.11.2017
2	В учреждении не ведутся оперативный журнал, журнал учета дефектов и неполадок электрооборудования.	ПТЭЭП п.п. 1.8.9.	Завести недостающую документацию: оперативный журнал, журнал учета дефектов и неполадок электрооборудования.	01.07.2017
3	Отсутствует антикоррозийное покрытие соединительной заземляющей полосы по внешнему контуру здания.	ПТЭЭП п.п. 2.7.8	Произвести покраску соединительной заземляющей полосы по внешнему контуру здания	01.07.2017
4	Электроустановка учреждения не укомплектована в полной мере индивидуальными средствами защиты электротехнического персонала: средствами защиты глаз и лица (очки, щитки), защитными касками.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним. Приложение 8.	Укомплектовать электроустановку индивидуальными средствами защиты электротехнического персонала: средствами защиты глаз и лица (очки, щитки), защитными касками.	01.09.2017
5	Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок (загрязнены диэлектрические ковры в электрощитовых	ПТЭЭП п.п. 1.2.2.	Произвести чистку диэлектрических ковров.	01.07.2017

Руководителю ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСР» издать приказ, направленный на устранение замечаний данного предписания с указанием ответственных за выполнение. Копию приказа направить в Уральское управление Ростехнадзора (623850 г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 34 Тел. (34355) 6-49-01, факс (34355) 6-49-14).

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить руководителю Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление об исполнении предписания.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание выдал:

Государственный инспектор



Халиков М.М.

(ФИО, должность лиц, проводивших проверку) (подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

директор ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСР»



Илиных Маргарита Васильевна.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись)