



Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области -  
Управление социальной политики  
Министерства социальной политики Свердловской области  
по городу Ирбиту и Ирбитскому району

**АКТ № 10**  
**обследования объектов социальной инфраструктуры**

« 22» 04 2016г.

ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП»  
г.Ирбит, ул.Пролетарская, д.16

09.00 ч.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» мной, Созоновой Светланой Анатольевной ведущим специалистом отдела семейной политики и социального обслуживания - Управления социальной политики по г.Ирбиту и Ирбитскому району в присутствии: председателя ВОГ и специалиста по охране труда Койновой Елены Юрьевны (должность, фамилия, инициалы нанимателя, собственника помещения, здания или сооружения, его представителей) принимавших участие в обследовании здания, находящегося по адресу: г.Ирбит, ул.Пролетарская, д.16 на предмет соответствия требованиям действующего законодательства РФ по обеспечению доступности маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

22.04.2016г. проведено обследование здания ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП», расположенного по адресу: г.Ирбит, ул.Пролетарская, д.16

В результате обследования УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Наименование	Наличие	Соответствие СНиП	Примечание
1.	Лестницы	8 ступеней Длина 1,16 м. Ширина 57 см. высота 14.5 см. Контрастная окраска первой и последней имеется	СП 59.13330.2012 Лестницы должны иметь поручни, которые должны начинаться на 30 см. раньше первой ступеньки и продолжаться на 30 см. дальше марша лестницы. Диаметр поручня – с до 5 см. на высоте 0,7 и 0,9 м. Ступени лестниц должны быть ровными без выступов и с шероховатой поверхностью. Контрастная окраска первой и последней ступени. Нескользящее при намокании покрытие.	
2.	Пандусы	Отсутствуют	СП 59.13330.2012 Уклон от 5 до 8%, ширина при одностороннем пандусе – 1 м., при двустороннем – 1,8м. Пандус должен быть продублирован поручнями. Разворотные площадки не менее 150х150 см. Рельефная полоса перед пандусом – не менее 60 см. Нескользящее при намокании покрытие.	

3.	Подъемные сооружения (лифты, подъемные платформы)	отсутствуют	СП 59.13330.2012 Ширина кабины лифта – 1,7 м., глубина – 1,5 м., ширина дверного проема – 0,9 м.	
4.	Дверные и открытые проемы	1-я дверь железная Ширина 71 см. 2-я дверь 90 см. Тамбур 1,25 м. 2 м. соответствует	СП 59.13330.2012 Ширина не менее 900 мм., отсутствие порогов и перепадов. Глубина пространства для маневрирования кресло-коляски перед дверью при открывании «от себя» - не менее 1,2 м., при открывании «к себе» - не менее 1,5 м. при ширине проема не менее 1,5 м. Рифленая и /или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом.	
5.	Зона оказания услуг.	соответствует	СП 59.13330.2012 Обслуживание через окно/прилавок: высота рабочей поверхности – 80-100 см. Габариты зоны обслуживания – ширина не менее 1 м. Обслуживание в кабинете: ширина проема двери в свету – не менее 90 см. Обслуживание с перемещением по маршруту: ширина полосы движения – не менее 120 см. Кабина индивидуального обслуживания: Габариты кабины – не менее 160x180 см. Должно иметься место для сидения.	
6.	Санитарно-технические кабины	1-я санитарная комната: Ширина 1-й двери 76 см. 2-й двери 70 см. Ширина разворота не соответствует, т.к. помещение небольшое Поручни отсутствуют 2-я санитарная комната Ширина двери 60 см. Поручни отсутствуют 3-я санитарная комната Ширина двери 77 см. Поручни отсутствуют	СП 59.13330.2012 При нахождении посетителей в здании более 1 часа. Ширина – не менее 1,65м., глубина – не менее 1,8м. Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету должна быть не менее 90 см. Опорные поручни у унитаза. Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина – не менее 30 см.	
7.	Автостоянки и парковки	имеется	СП 59.13330.2012 Не менее 10% (но не менее 1 места) для транспорта инвалидов.	

8.	Информационно-обеспечение	имеется	СП 59.13330.2012 Указатели и знаки, разметка и цвет элементов оборудования, щиты, стенды, световые маяки.
9.	Подъездные пути	имеются	СП 59.13330.2012 Ширина пути движения должна быть не менее 1,8 м, продольный уклон пути движения не должен превышать 5%. Поперечный уклон – в пределах 1-2%. Высота бордюров не менее 0,05м. Для покрытий тротуаров и т.п. не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов не более 0,015м.
10.	Транспорт	Не требуется	
11.	Прочее	Кнопка вызова установлена	

Обследование проводилось в присутствии:

Кайновой Елены Юрьевны

«22» 04 2016г.

С результатами и актом обследования ознакомлен:

Кайнов Е. Ю.

Григорьев

« 22 » \_\_\_\_\_ 04 \_\_\_\_\_ 2016г.

Иные сведения: замеры производились рулеткой, прошедшей поверку в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «Уралтест») 19.07.2012 г.

(Наименование прилагаемых к акту документов, протоколы, постановления, предписания, результаты испытаний и экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возложена ответственность за нарушение требований законодательства, и другие документы или их копии, связанные с результатами обследования)

Рекомендации:

В ходе проверки объекта социальной инфраструктуры – ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП», расположенного по адресу: г.Ирбит, Пролетарская, д.16 на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения рекомендуем установить:

1. Расширить дверной проем входной двери
2. Обозначить место для инвалидов на автостоянке
3. Оборудовать одну из санитарных комнат для детей-инвалидов в соответствии со СП 59.133330.2012

Ведущий специалист отдела СП и СО  
Управления социальной политики  
по г.Ирбиту и Ирбитскому району

председатель Ирбитской ВОГ



Созонова С.А.

Нищева Н.В.

« 22 » \_04\_ 2016 г.

Акт зарегистрирован в журнале учета дел об административных правонарушениях  
№ 10 от 22.04.2016

Акт получил:

---

---

*Л.И.И.*

« 22 » 04 2016г.  
(подпись, дата)